**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
**Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

# Предписание № *121* / *1* / *1-4*
## об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение*
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
*«Детский сад № 47»*
(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»* (наименование органа ГПН) по пожарному надзору № *121* от *«03»* октября 20*17* года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:
с *09* ч. *00* мин. *«13» октября* 20*17* г. по *14* ч. *00* мин. *«03» ноября* 20*17* г.
проведена проверка *Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Литвиновым Евгением Александровичем*
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
*по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 28, ул. Строителей, 18, ул. Куйбышева, 15А/1.*
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с *Мухиной Александрой Иннокентьевной - заведующий МБДОУ «Детский сад № 47»,*
(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
*Овечкиной Ириной Игоревной - заместитель заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад № 47».*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1.* | В здании МБДОУ «Детский сад № 47» по ул. Строителей,18, определить тип категории складского помещения, расположенного на пищеблоке. | ч.1 ст. 6, ч. 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009. | **01.12.2017** | |
| *2.* | В здании МБДОУ «Детский сад № 47» по ул. Куйбышева,15А/1, определить тип категории складского помещения, расположенного на пищеблоке. | ч.1 ст. 6, ч. 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009. | **01.12.2017** | |
| *3.* | В здании МБДОУ «Детский сад № 47» по ул. Куйбышева,15А/1, определить тип категории складского помещения, расположенное на первом этаже левого крыла лестничной клетки. | ч.1 ст. 6, ч. 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009. | **01.12.2017** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | В здании МБДОУ «Детский сад № 47» по ул. Куйбышева,15А/1 обеспечить наличие и организовать хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта. | п. 61 ППР в РФ. | **01.02.2018** | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Литвинов Е. А.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

« 03 » *ноября* 20 *17* г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись) Зав. ведующая МБДОУ Д/с № 47 (должность) Мурзина Ф.И. (фамилия, инициалы)

« 03 » 11 20 *17* г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.