

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 29 от «29» марта 2021 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 09 ч. 00 мин. «05» апреля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «09» апреля 2021 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Литвиновым Евгением Александровичем по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 28, ул. Строителей, 18, ул. Куйбышева, 15А/1.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Белоцерковская Светлана Владимировна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 47»;

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Овечкина Ирина Игоревна – заместитель заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад № 47»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании МБДОУ «Детский сад № 47» по ул. Калинина, 28, провести эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания со второго этажа с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).	01.07.2021	
2.	В здании МБДОУ «Детский сад № 47» по ул. Строителей, 18, провести эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания со второго этажа с составлением соответствующего про-	подпункт «б» пункта 17 ППР в РФ.	01.07.2021	

	токола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
3.	В здании МБДОУ «Детский сад № 47» по ул. Куйбышева, 15А/1, провести эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания со второго этажа с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	подпункт «б» пункта 17 ППР в РФ.	01.07.2021	
4.	В здании МБДОУ «Детский сад № 47» по ул. Куйбышева, 15А/1, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара) обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	пункт 54 ППР в РФ.	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС
России» по пожарному надзору Литвинов Е. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » апреля 20 21 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Литвинов Е. А.
(должность)

Литвинов Е. А.
(фамилия, инициалы)

« 09 » 04 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.