

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 109 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

«Детский сад № 47»

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»* по пожарному надзору № 108 от «06» ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч. 00 мин. «16» ноября 2018 г. по 13 ч. 30 мин. «06» декабря 2018 г.

проведена проверка *Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»* по пожарному надзору *майором внутренней службы Литвиновым Евгением Александровичем* по адресам: *Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 28, ул. Строителей, 18, ул. Куйбышева, 15А/1.*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Власова Светлана Владимировна - врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 47»

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Овечкина Ирина Игоревна - заместитель заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад № 47».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании по ул. Калинина, 28, выполнить выходы на кровлю через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 м.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 5 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	01.08.2020	
2.	В здании по ул. Куйбышева, 15А/1 предусмотреть (установить) противопожарные клапаны на воздуховодах системы вентиляции, обслуживающих помещения и склады категорий В1, В3 или В4 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемых помещений.	ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, 2* п. 5.14*, п. 7.4, 7.5 СНиП 21-01-97*; п.п. 7.11.1, 7.11.13 СНиП 41-01-2003.	01.08.2020	
3.	Разработать и утвердить в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму.	п. 42 ППР в РФ; п. 36 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», приложе-	01.03.2019	

		ние к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645.	
4.	В здании по ул. Строителей, 18, выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (противопожарные двери) помещение электрощитовой, расположенное в подвальном помещении.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, п.1 ст.52, ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	01.08.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Литвинов Е. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 06 » декабря 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Врио зав. отделом ДС-47
(должность)

Васильев СВ
(фамилия, инициалы)

« 06 » 12 20 18 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.